



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Карелия  
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01  
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,  
E-mail: ugpnkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности г. Петрозаводска  
г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 27, тел. 769272, факс 769272, тел. доверия 79-99-99,  
e-mail: ondpz@sampo.ru

Предписание № 171-5/1/1  
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного образования Петрозаводского городского округа  
«Детская художественная школа», ИНН 1001043344

Во исполнение распоряжения о проведении проверки соблюдения требований пожарной безопасности № 171-5, вынесенное 05.10.2018 года заместителем начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Петрозаводска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Уличевым Сергеем Владимировичем, в период времени с 17 октября 2018 года по 16 ноября 2018 года заместителем начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Петрозаводска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Березиным Артемом Александровичем проведена плановая проверка объекта защиты (значительной категории риска), расположенного по адресу: г. Петрозаводск, ул. Красноармейская, д. 18, совместно с директором муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Петрозаводского городского округа " Детская художественная школа " Кемпи Ильей Владимировичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнению е)
1	2	3	4	5
	Пожарная безопасность объекта защиты не обеспечена ввиду не соблюдения одного из следующих условий: 1) В полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных №123-ФЗ; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности			

(Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 6, ч. 1 – «Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности», с учетом положений части 4 статьи 4 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.

1.	Система пожарной сигнализации в здании класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 не обеспечивает дублирования светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульте подразделений пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организацией.	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.83 часть 7 Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно - контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделений пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организацией.	01.11.2019	
2.	Этаж здания не имеет двух рассредоточенных эвакуационных выходов. Выход, ведущий из коридора через помещение наружу непосредственно, не отвечает требованиям, предъявляемым к эвакуационным.	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст. 89 ч. 3 3. К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут из помещений первого этажа наружу: а) непосредственно; б) через коридор; в) через вестибюль (фойе); г) через лестничную клетку; д) через коридор и вестибюль	01.11.2019	

		(фойе); е) через коридор, рекреационную площадку и лестничную клетку, Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 8.1.11. Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов.		
3.	Высота эвакуационного выхода в свету менее 1,9 м. (составляет 1.87 м.)	Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.2.5 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев.	01.11.2019	
4.	Дверь эвакуационного выхода открывается не по направлению выхода из здания.	Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.2.6. Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.	01.11.2019	
5.	Ширина эвакуационного пути по коридору, уменьшенная на ширину дверного полотна, при двухстороннем расположении дверей, открывающихся из помещений в коридор, в свету менее 1.2 метра (от 0,9 м.).	Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.3.3. «При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную: на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей; на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей; это требование не распространяется на поэтажные коридоры (холлы), устраиваемые в секциях зданий класса Ф1.3 между выходом из квартиры и выходом в лестничную клетку»; п. 8.1.13. «Ширина	01.11.2019	

		горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету должна быть не менее 1,2 м для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений более 50 чел.».		
6.	Ширина эвакуационных выходов из здания менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 чел. (от 0.8 м.).	Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 8.1.12. Ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 чел.	01.11.2019	
7.	В противопожарных перегородках отделяющих отдельную лестницу, предусмотренную для сообщения между подвальным этажом, в котором размещены помещения категории В4 и Д и первым этажом, на одном из входов (выходов) отсутствует противопожарная дверь.	Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 4.18. В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности (кроме зданий Ф1.3 свыше 5 этажей) допускается по условиям технологии предусматривать отдельные лестницы для сообщения между подвальным этажом и цокольным или первым этажом. Они должны быть ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством на одном из входов (выходов) - тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре. В случаях, когда указанные лестницы ведут из подвального этажа только с помещениями категорий В4 и Д, вместо тамбур-шлюза допускается устройство противопожарной двери. В зданиях класса Ф5 вышеуказанного ограждения таких лестниц допускается не предусматривать при условии, что они ведут из подвального этажа с помещениями категорий	01.11.2019	

		В4, Г и Д в помещения цокольного или первого этажа тех же категорий.	
8.	Тип (предел огнестойкости) заполнения проемов в противопожарных преградах, выделяющих предусматриваемые в составе объекта детской художественной школы, производственного и складского назначения не соответствует типу противопожарных преград (противопожарных перегородок 1-го типа) – не противопожарные 2-го типа, с пределом огнестойкости менее EI30.	Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 5.6.4 Предусматриваемые в составе объектов Ф4.1, Ф 4.2, Ф4.3 пищеблоку выделяются противопожарными перекрытиями и стенами не ниже 2-го типа. Помещения производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные, электрощитовые и т.п.), за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа.	01.11.2019
9.	При эксплуатации путей (коридоров) допускается хранение различных материалов (строительные материалы, гардероб и т.д.).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование,	01.11.2019

		производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов.	
10.	При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности здания не соблюдены требования нормативных документов по пожарной безопасности (Заключение по испытаниям автоматической противопожарной защиты от 14.11.2018).	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 61 При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.	01.11.2019
11.	Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты от испытаний систем противопожарной защиты от 14.11.2018).	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.	01.11.2019

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "С пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;  
 лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;  
 лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;  
 должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника

Отдела надзорной деятельности и профилактической работы  
 г. Петрозаводска управления надзорной деятельности и  
 профилактической работы Главного управления МЧС России по  
 Республике Карелия Березин Артем Александрович

16.11.2018

Предписание для исполнения получил:

Директор Муниципального бюджетного образовательного  
 учреждения дополнительного образования Петрозаводского  
 городского округа «Детская художественная школа» Кемпи  
 Илья Владимирович

16.11.2018



(подпись)

(подпись)