



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028 телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-57
Почтовый адрес: пр. А. Невского, д. 69, г. Петрозаводск, Республика Карелия, 185030 телефон/факс: (8142) 78-01-02
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: karelia@szap.gosnadzor.ru

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 45-6418-6379/А

г. Петрозаводск

(место составления акта)

«05» октября 20 18

(дата составления акта)

12 час. 00 мин.

(время составления акта)

По адресу: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красноармейская, д. 18
На основании: распоряжения Северо-Западного управления Ростехнадзора № 45-6418/Рк от 26.09.2018 о проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Петрозаводского городского округа «Детская художественная школа» (МОУ ДО «Детская художественная школа»),
ИНН – 1001043344, ОГРН – 1021000515469

Дата и время проведения проверки:

02 октября 2018 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 05 сентября 2018 г.

Продолжительность: 8 рабочих часов.

Общая продолжительность проверки: 8 рабочих часов.

Проверка проведена с целью: осуществления федерального государственного экологического надзора, контроля деятельности юридического лица (индивидуального предпринимателя) по соблюдению требований надежности и безопасности в сфере электроэнергетики, обеспечению безопасной эксплуатации электрических установок и сетей в соответствии с ежегодным планом проведения проверок на 2018 год, утвержденным Приказом Северо-Западного управления Ростехнадзора № 280-од от 31.10.2017г.

Акт составлен: Северо-Западным управлением Ростехнадзора.

С копией распоряжения о проведении проверки уведомлен/ознакомлен:

Вход. № 111
«05» 10 201 г.

Директор МОУ ДО «Детская художественная школа» Кемпи И.В., 27.09.2018
в 14 час. 00 мин. /02.10.2018 в 11 час. 00 мин.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Должностное лицо отдела по государственному энергетическому надзору по Республике Карелия Северо-Западного управления Ростехнадзора, проводившее проверку:

- главный государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору по Республике Карелия Северо-Западного управления Ростехнадзора Паянен Виктор Иванович.

От МОУ ДО «Детская художественная школа» присутствовали:

- директор Кемпи Илья Владимирович,
- ответственный за электрохозяйство Черемисин Николай Юрьевич.

1.1. Общие сведения.

- 1.1.1 Полное наименование: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Петрозаводского городского округа «Детская художественная школа»
(МОУ ДО «Детская художественная школа»)
- 1.1.2 Юридический адрес: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красноармейская, д.18.
- 1.1.3 Данные о руководителе учреждения: Директор – Кемпи Илья Владимирович, тел.: (814-2) 78-40-27
Ответственный за электрохозяйство – Черемисин Николай Юрьевич
ИНН – 1001043344, ОГРН – 1021000515469

МОУ ДО «Детская художественная школа» расположено по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красноармейская, д. 18.

Электроснабжение учреждения осуществляется на основании Контракта электроснабжения № 100-1-31-06410-01-1801 от 28.02.2018 г. с ООО «Энергокомфорт». Карелия».

Согласно Акта разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон от 04.03.2009 г., составленного ОАО «ПКС» «Электрические сети»:

- общая присоединенная мощность энергопринимающих устройств – 70 кВт;
- категория надежности электроснабжения - третья.


МОУ ДО «Детская художественная школа» является потребителем электрической энергии, эксплуатирующим энергопринимающие устройства, суммарная максимальная мощность которых не превышает 150 киловатт с номинальным напряжением до 1000 вольт и которые присоединены к одному источнику электроснабжения.


В соответствии с частью 1 статьи 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» в отношении МОУ ДО «Детская художественная школа» **федеральный государственный энергетический надзор не осуществляется.**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

Гл. госинспектор

Директор МОУ ДО «Детская художественная школа»


В.И. Паянен
(подпись проверяющего)



И.В. Кемпи
подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

Прилагаемые к акту документы:


1. Распоряжение № 45-6418/Рк от 26.09.2018 г.
2. Копия Договора электроснабжения № 100-1-31-06410-01-1801 от 28.02.2018 г. с ООО «Энергокомфорт». Карелия» – 3 л. в 1 экз.
3. Копия Акта разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон от 04.03.2009 г. – 1 л. в 1 экз.

От МОУ ДО «Детская художественная школа» присутствовали:

Директор



(подпись) И.В. Кемпи

Ответственный за электрохозяйство


(подпись) Н.Ю. Черемисин

Подпись лица, проводившего проверку:

Главный государственный инспектор


(подпись) В.И. Паянен

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
Директор МОУ ДО «Детская художественная школа» Кемпи И.В.

«05» октября 2018 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)